


PRZETARG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2025/12/03/DTI

Dostawa rozdzielnic nN oraz szafy licznikowej ST P-1, Nowa Dęba

ZATWIERDZAM:

Dyrektor ds. Inwestycji

Bernadetta Wanat-Zielinska

Siechnice, dnia 09.12.2025 r.

1. ZAKRES OFERTY

Grupa Kapitałowa ESV oznaczona dalej jako Nabywca GRUPA VAT ESV, z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP 107-00-47-160 zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę urządzeń energetycznych, gdzie odbiorcą będzie: ESV Wisłosan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba, NIP: 8671871281 REGON: 830393505, zwana dalej "Zamawiającym". Nazwa postępowania:

1.1. DOSTAWA ROZDZIELNICY nN oraz szafki licznikowej ST P-1 w Nowej Dębie

Parametry rozdzielnicy nN:

- Rozdzielnica składa się z dwóch sekcji. Sekcje połączyć należy sprzęgłem. Wyłączniki główne w części środkowej i odpływy numerowane od lewej strony do prawej – zgodnie ze schematem.
- Każda z sekcji projektowanej rozdzielnicy wyposażona została w układ szyn zbiorczych, wyłączniki główne zasilania 1600A, bilansujący półpośredni układ pomiarowy, aparaturę rozdzielczą i pomocniczą.
- Rozdzielnica została wyposażona dodatkowo w rozdzielnicę potrzeb własnych zasilaną z Sekcji I oraz II poprzez trójfazowy automatyczny przełącznik sieciowy i stanowi ona integralną część rozdzielnicy nN.
- Odpływy rozdzielnicy zabezpieczone zostały rozłącznikami bezpiecznikowymi typu listwowego, z połączeniami śrubowymi.
- W obu sekcjach rozdzielnicy nN zaprojektowano zabudowę tablic półpośrednich bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej, zlokalizowanych nad członami odpływowymi rozdzielnicy.
- Dla pomiaru energii z obu transformatorów zaprojektowano dwa układy pomiarowe wyposażone w przekładniki prądowe 1500A/5A, 5VA, kl. 0,2s, FS5. Projektowane przekładniki zabudowane zostaną w polach zasilających rozdzielnicę nN, zapewniając dogodny i łatwy dostęp do nich. Licznik oraz listwy WAGO należy umieścić w szafce pomiarowej RN-W. Obok układu pomiarowego należy zamontować złączki do opcjonalnego zasilania koncentratora/modemu. Analizatorem parametrów jakości energii PAC3200 umieścić w przedziale zabezpieczeń głównych.
- Układ pomiarowy pola nr 1 zaprojektowano jako układ półpośredni w której w skład wchodzi przekładnik prądowy 250A/5A, 5VA, kl. 0,2s, FS5, tablica licznikowa 3-fazowa, gniazdo serwisowe 230V oraz listwa pomiarowa WAGO typu 847-837/230-1000. Dostawa i montaż licznika po stornie ESV.
- Układ pomiarowy pola nr 3 zaprojektowano jako układ półpośredni w której w skład wchodzi tablica licznikowa 3-fazowa, gniazdo serwisowe 230V oraz listwa pomiarowa WAGO typu 847-837/230-1000. Dostawa i montaż licznika oraz przełożenie istniejących przekładników prądowych po stornie ESV.
- Układy pomiarowe pól nr 3, 11, 12, 13 zaprojektowano jako układy bezpośrednie, połączenie obwodów liczników z odpływami rozłączników listwowych oraz kablami dojściowymi należy wykonać przewodami LgY 25mm² poprzez listwy zaciskowe zamontowane w przedziale odpływowym RN-W
- Aparaty zastosowane w rozdzielnicy nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Konstrukcja rozdzielnicy powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych.
- Zasilanie rozdzielnicy przewiedzieć od dołu (ilość kabli 3 x (3 x YKY 0,6/1kV 1x240 mm²) + 2 x YKY 0,6/1kV 1x240mm²) na 1 Sekcję.
- Odpływ z pola nr 1 przystosowany do podpięcia kabli 3x4 YAKXS 1x240mm²
- Odpływ z pola nr 3 przystosowany do podpięcia kabli 4xYAKXS 1x240mm²

- Odpyływ z pola nr 4 przystosowany do podpięcia kabli 4xYAKXS 1x240mm²
- Odpyływ z pola nr 10 przystosowany do podpięcia kabli 4xYAKXS 1x240mm²
- Odpyływ z pola nr 11 przystosowany do podpięcia kabli 4xYAKXS 1x240mm²
- Odpyływ z pola nr 12 przystosowany do podpięcia kabli 4xYAKXS 1x240mm²
- Odpyływ z pola nr 13 przystosowany do podpięcia kabli YAKXS 4x35mm²
- Połączenie sekcji możliwe do wykonania: kablami zgodnie z projektem.
- Układ pracy sieci TN-C-S (2000 A).
- Oszynowanie rozdzielnic miedziane.
- **Schemat rozdzielnicy przedstawiono w załączniku nr 2.**
- Wysokość rozdzielnicy do 203 cm, szerokość do 240 cm.
- Rozdzielnica powinna być przystosowana do posadowienia na kanale o szerokości 40 cm.

Dane znamionowe rozdzielnicy:

Napięcie znamionowe	690 V
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	2500 V
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych	2000 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpyływowych	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1-sek.	35 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	77 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP2x
Kolor	RAL7035

Parametry szafy licznikowej:

- Szafa pomiarowa z samodzielnymi przedziałami powinna być wykonana w obudowie z tworzywa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym, drzwi wyposażać w zamki HS z trójpunktowym ryglowaniem, w którym można zamontować wkładkę patentową
- Aparaty zastosowane w rozdzielnicy nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Konstrukcja rozdzielnicy powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych.
- **Widok szafy przedstawiono w załączniku nr 3.**
- Wysokość rozdzielnicy do 195 cm (należy zachować wysokość umożliwiającą wstawienie rozdzielnicy przez drzwi do pomieszczenia).
- Rozdzielnica powinna być przystosowana do posadowienia na kanale kablowym o szerokości 50 cm.

Dane znamionowe szafy licznikowej:

- II klasa ochronności izolacji
- stopień ochrony IP 44
- odporność na temperaturę do 850°C
- znamionowe napięcie izolacji 500V
- zasilanie max 35 mm²
- odpyływ max 35 mm²

- przystosowane do montażu licznika 3f z pomiarem bezpośrednim/półpośrednim

UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice nN produkcji:
ABB, ZPUE, Siemens, UESA, Schneider Electric, Emitec, PREBiel, ZAE, Elektromontaż;
2. Do przetargu dopuszcza się producentów aparatury modułowej posiadających wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie UE.
3. **W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.**
4. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Miejsce dostawy:

Ul. Metalowca 25. 39-460 Nowa Dęba

Termin dostawy:

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
- d) Ofertę należy przesłać w formie **podpisanego skanu na adresy e-mail: marcin.bronowicki@esv.pl; bernadetta.wanat@esv.pl do dnia 16.12.2025 r. godz.14:00**
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie przedmiotu dostawy (określenie danych technicznych w załączniku nr 1 do specyfikacji),
- b) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- c) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- d) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- e) wypełniony załącznik nr 1 do umowy dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

- f) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- g) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- h) określenie terminu dostawy.
- i) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- k) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- l) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty.
- m) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- n) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

UWAGA:

Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5. WYJAŚNIENIA

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania

- bez podania źródła zapytania.
- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:
Marcin Bronowicki, tel. 506 218 951
marcin.bronowicki@esv.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: marcin.bronowicki@esv.pl; bernadetta.wanat@esv.pl do dnia: **16.12.2025 r. godz. 14⁰⁰**.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

7. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum **30 dni**.

8. OTWARCIE OFERT

- 8.1. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2025 r., o godz. 14³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.**
- 8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY

- 9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

UWAGA:

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

- 9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

10. ODRZUCENIE OFERT

- 10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
 - będzie zawierać wady oświadczenia woli.
- 10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

11. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT

- 12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.
W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.

13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- 13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.
- 13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.
- 13.3. Wyniki postępowania są niejawne – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

14. WYŁONENIE DOSTAWCY

- 14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.
- 14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.
- 14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwojema oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
- 14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.

15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
09.12.2025r.	Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
16.12.2025r. godz. 14 ⁰⁰	Termin złożenia Oferty
16.12.2025r. godz. 14 ³⁰	Otwarcie Oferty
17.12.2025r.	Negocjacje
19.12.2025r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Parametry Przedmiotu Dostawy.
- Załącznik nr 2 – Schemat rozdzielnic nN.
- Załącznik nr 3 – Widok szafy licznikowej
- Załącznik nr 4 – Schemat układu pomiarowego bilansowego
- Załącznik nr 5 – Schemat układu pomiarowego pośredniego i bezpośredniego (E-04).
- Załącznik nr 6 – Schemat rozdzielnic RPW (E-08).
- Załącznik nr 7 – Wzór umowy dostawy.

Rozdzielnica nN

1. Typ rozdzielni
2. Producent
3. Miejsce produkcji
4. Gabaryty stacji (długość/szerokość/wysokość).....
5. Dane znamionowe rozdzielni
6. Typ rozdzielnicy nN
7. Producent rozdzielnicy nN
8. Typ wyłącznika nN/Producent
9. Kolor rozdzielni
10. Schemat rozdzielni w załączeniu

Szafa licznikowa

1. Typ rozdzielni
2. Producent
3. Miejsce produkcji
4. Gabaryty stacji (długość/szerokość/wysokość).....
5. Dane znamionowe rozdzielni
6. Typ rozdzielnicy nN
7. Producent rozdzielnicy nN
8. Typ wyłącznika nN/Producent
9. Kolor rozdzielni
10. Schemat rozdzielni w załączeniu

