

PRZETARG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2025/06/03/DTI

Dostawa złącz kablowych SN

Sporządził:
Grzegorz Wawrzyńczak

ZATWIERDZAM:

Dyrektor ds. Inwestycji

Bernadetta Wanat-Zielińska

Siechnice, dnia 04.06.2025 r.

1. ZAKRES OFERTY

Grupa Kapitałowa ESV oznaczona dalej jako Nabywca GRUPA VAT ESV, z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP 107-00-47-160 zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę urządzeń energetycznych, gdzie odbiorcą będzie: ESV Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP: 898-00-25-644, Regon: 930267105, zwana dalej "Zamawiającym". Nazwa postępowania:

1) Złącze kablowe SN – ESV-0124- typu LLLL w izolacji 20kV

Złącze kablowe SN typu TPM w obudowie betonowej wyposażone w 4-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 4 przepusty kablowe (3 z przodu złącza, 1 z tyłu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpol) dla kabli o przekroju żyły 240mm²,
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złącza „ESV-0124”;
- każdy łątnik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

Dane znamionowe złącza:

Napięcie znamionowe	25 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz	50 Hz / 3
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej	50 kV 60 kV
Napięcie probiercze udarowe - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej	125 kV 145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s)	20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny	630A (24 kV)

2) Złącze kablowe SN - ESV-0125- typu LLLL w izolacji 20kV

Złącze kablowe SN typu TPM w obudowie betonowej wyposażone w 4-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie LLLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 4 przepusty kablowe (3 z przodu złącza, 1 z tyłu złącza) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpol) dla kabli o przekroju żyły 120mm²,
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,

- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złącza „ESV-0125”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne,

Dane znamionowe złącza:

Napięcie znamionowe	25 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz	50 Hz / 3
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	
- do ziemi i między biegunami	50 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	60 kV
Napięcie probiercze udarowe	
- do ziemi i między biegunami	125 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s)	20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny	630A (24 kV)

3) Złącze kablowe SN – ESV-0132- typu WLLLL w izolacji 20kV SF6

Złącze kablowe SN typu WLLLL w obudowie betonowej wyposażone w 5-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 w układzie WLLLL. Złącze kablowe powinno spełniać warunki:

- dostęp do rozdzielnic z zewnątrz złącza,
- obudowa ZKSN wyposażona w kompletną instalację uziemienia
- złącze powinno być przystosowane do podpięcia kabli o przekroju do 240 mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 5 przepusty kablowe (wszystkie z przodu) przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla kabli o przekroju żyły 240mm²,
- złącze kablowe wyposażać w 2 przepusty kablowe przystosowane do wybicia (np. firm: Enco, QSystems, Bezpól) dla rury opto 40x3,7 mm
- bryłę główną złącza kablowego SN należy pokryć tynkiem akrylowym koloru RAL 7035,
- drzwi i żaluzje oraz dach betonowy wykonać w kolorze RAL 7037,
- na drzwiach elewacji złącza SN nanieść sposób trwały, czarne znaki na białym tle numer eksploatacyjny złącza „ESV-0132”;
- każdy łącznik wyposażony w 2 styki pomocnicze czynne i 2 styki pomocnicze bierne.

Dane znamionowe złącza:

Napięcie znamionowe	25 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz	50 Hz / 3
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	
- do ziemi i między biegunami	50 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	60 kV
Napięcie probiercze udarowe	
- do ziemi i między biegunami	125 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej	145 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s)	20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny	630A (24 kV)

UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice nN produkcji:
ABB, ZPUE, Siemens, UESA, Schneider Electric, Emitter, PREBiel, ZAE, Elektromontaż;
2. Do przetargu dopuszcza się producentów rozłączników bezpiecznikowych :
Efen, Apator, Jean Mueller
3. **W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.**
4. Przekładniki w układzie pomiarowym winny posiadać oryginały świadectw sprawdzenia wydane przez OUM/GUM.
4. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy:

55-011 Siechnice ul. Polna

Termin dostawy:

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy wraz z rozładunkiem.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
- d) Ofertę należy przesłać w formie **podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl ; bernadetta.wanat@esv.pl do dnia 10.06.2025 r. godz.12:00**
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie przedmiotu dostawy (określenie danych technicznych w załączniku nr 1 do specyfikacji),
- b) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- c) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- d) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- e) wypełniony załącznik nr 1 do umowy dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- f) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- g) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- h) określenie terminu dostawy.

- i) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- k) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- l) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty.
- m) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- n) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

UWAGA:

Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5. WYJAŚNIENIA

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.

- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:

Grzegorz Wawrzynczak tel. 508-240-676

grzegorz.wawrzynczak@esv.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl ; bernadetta.wanat@esv.pl **do dnia: 10.06.2025 r. godz. 12⁰⁰.**

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

7. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum **30 dni**.

8. OTWARCIE OFERT

8.1. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2025r., o godz. 12³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.**

8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY

9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić **w złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

UWAGA:

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

10. ODRZUCENIE OFERT

10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
- będzie zawierać wady oświadczenia woli.

10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

11. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT

12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:

O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.

W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.

13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.

13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.

14. WYŁONIE NIE DOSTAWCY

14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.

14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwojema oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.

14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.

14.5. Wyniki postępowania są niejawne – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
04.06.2025r.	Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
10.06.2025r. godz. 12 ⁰⁰	Termin złożenia Oferty
10.06.2025r. godz. 12 ³⁰	Otwarcie Oferty
11.06.2025r.	Negocjacje
18.06.2025r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Schemat złącza kablowego SN– ESV-0124

Załącznik nr 2 – Schemat złącza kablowego SN –ESV-0125

Załącznik nr 3 – Schemat Złącza kablowego SN –ESV-0132

Załącznik nr 4 – Wzór umowy dostawy